



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И  
АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)  
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049  
Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97. E-mail: [krsk@enis.gosnadzor.ru](mailto:krsk@enis.gosnadzor.ru) <http://enis.gosnadzor.ru/>  
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342, ИНН/КПП 2466144107/246601001

**ПРЕДПИСАНИЕ № 10/099 -Э**

Законному представителю  
муниципального бюджетного  
общеобразовательного учреждения  
«Бархатовская средняя  
общеобразовательная школа»

28 марта 2017г.

662524 Красноярский  
край, Березовский район,  
с. Бархатово, ул. Ленина, 8  
А

Мною, главным государственным инспектором отдела по надзору в электроэнергетике Енисейского управления Ростехнадзора Севостьяновым Михаилом Ивановичем, в период с 06 марта 2017 года по 28 марта 2017 года, на основании распоряжения Енисейского управления Ростехнадзора от 01.02.2017г. № 242-р/кр, проведены мероприятия по осуществлению государственного контроля (надзора) в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Бархатовская средняя общеобразовательная школа» (сокр. – МБОУ «Бархатовская СОШ»).

Юридический адрес: 662524 Красноярский край, Березовский район, с. Бархатово, ул. Ленина, 8 А.

Реквизиты: ИНН/КПП 2404009348/240401001, ОГРН1022400557332

В целях устранения выявленных при проведении государственного контроля (надзора) нарушений требований безопасности при эксплуатации электроустановок, зафиксированных в Акте проверки от 28 марта 2017 года № 10/099/242/2017, на основании части 1 статьи 17 Федерального Закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, Положения о

технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору от 28.06.2016г. №249,

**ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:**

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Наименование нормативного документа, его номер; номер пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок выполнения
1.	Не проведено техническое освидетельствование электрооборудования и электрических систем по истечении установленного нормативно - технической документацией срока службы с целью оценки состояния, установления сроков дальнейшей работы.	ПТЭЭП, п.1.6.7	02.04.2018
2.	Категория токоприемников учреждения по надежности электроснабжения не соответствует требуемой 2 –й категории.	ПУЭ-6, п.1.2.19 СП 31-110-2003, табл. 5.1	29.03.2019
3.	Ответственный за электрохозяйство не прошёл проверку знаний в комиссии Ростехнадзора.	ПТЭЭП, п.п.1.2.1., 1.4.20	02.04.2018 1 2 3 4 → 4 3,5 3,5 3,5 3,5
4.	Не назначено лицо, замещающее ответственного за электрохозяйство, прошедшее проверку знаний в комиссии Ростехнадзора.	ПТЭЭП, п.1.2.3.	02.04.2018
5.	В должностных инструкциях ответственного за электрохозяйство и его заместителя дополнительно не указаны их права и ответственность.	ПТЭЭП, п.1.2.6	02.04.2018
6.	Не все светильники рабочего освещения в спортивном зале школы оснащены защитными решётками.	ПТЭЭП п.2.12.7.	02.04.2018
7.	Светильники аварийного освещения не обозначены знаками или окраской.	ПТЭЭП, п.2.12.3.	02.04.2018
8.	Перечень работ разрешенных в порядке текущей эксплуатации не предоставлен.	ПТЭЭП, п. 1.8.2.	02.04.2018
9.	Журнал дефектов и неполадок на электрооборудование не ведётся.	ПТЭЭП, п.1.8.9	02.04.2018
10.	Список лиц, имеющих право единоличного осмотра электроустановок, не предоставлен.	ПОТ ЭЭ, п 3.4	02.04.2018
11.	Перечень должностей и профессий электротехнического персонала, которому необходимо иметь группу по электробезопасности, не предоставлен.	ПТЭЭП, п. 1.4.3	02.04.2018
12.	Перечень должностей и профессий, требующих	ПТЭЭП,	02.04.2018

13.	Распоряжением руководителя учреждения не назначен работника из числа электротехнического персонала, с группой не ниже III по электробезопасности для присвоения группы I по электробезопасности.	ПТЭЭП, п. 1.4.4	02.04.2018
14.	Неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, не присвоена группа I по электробезопасности.	ПТЭЭП, п. 1.4.4	02.04.2018
15.	Журнал учета присвоения I группы по электробезопасности не ведется.	ПОТ ЭЭ, Прил.№1, прим.2	02.04.2018
16.	В месте хранения защитных средств отсутствует утвержденный Перечень средств защиты.	ИПиИСЗ, п 1.2.3	02.04.2018
17.	Журнал учета и содержания средств защиты не предоставлен.	ИПиИСЗ, п.1.4.2	02.04.2018
18.	Отсутствуют паспорта заземляющих устройств зданий учреждения.	ПТЭЭП, п.2.7.15	02.04.2018
19.	Однолинейная схема электроснабжения здания учреждения не предоставлена.	ПТЭЭП, п. 1.5.18	02.04.2018
20.	Электрик, принятый на работу по совместительству не прошёл проверку знаний по электробезопасности в комиссии Ростехнадзора.	ПТЭЭП, п.1.2.1., п.1.4.20	02.04.2018
21.	Не заключен договор на обслуживание со специализированной организацией для квалифицированной эксплуатации электрооборудования.	ПТЭЭП, п.1.2.1	02.04.2018
22.	На входных дверях ВРУ-0,4кВ не нанесены надписи, указывающие диспетчерское наименование и знаки электробезопасности установленного образца.	ПТЭЭП, п.п.2.2.14, 2.2.15, 2.2.20, 2.2.21	02.04.2018
23.	На лицевой стороне распределительных щитов ВРУ-0,4кВ не выполнены надписи (маркировка) с указанием наименования (щита или сборки), номера, соответствующего диспетчерскому наименованию. С внутренней стороны (на дверцах) не выполнены однолинейные схемы, надписи с указанием значения номинального тока автоматических выключателей и наименования электроприемников.	ПТЭЭП, п.2.12.5	02.04.2018
<b>ВРУ-0,4 кВ</b>			
24.	Отсутствует комплект переносных заземлений.	ИПиИСЗ, Приложение 8	02.04.2018
25.	Отсутствует запас калиброванных плавких вставок.	ПТЭЭП, п.2.2.16.	02.04.2018
26.	Отсутствуют средства для оказания первой помощи (аптечка или сумка первой помощи с набором медикаментов).	п. ПТЭЭП, п.п.2.2.21, 1.7.15.	Устранено в процессе проверки
27.	Открыто проложенные заземляющие проводники не окрашены в черный цвет.	ПТЭЭП, п.2.7.7	02.04.2018
28.	Не оборудованы и не обозначены места присоединения переносных заземлений.	ПТЭЭП, п. 2.2.19	02.04.2018

## Нормативная документация:

1. ПТЭЭП /«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Минэнерго России Приказом № 6 от 13.01.03, зарегистрированные Минюстом России Постановлением № 4145 от 22.01.03./.
2. ПУЭ /Правила устройства электроустановок, 6, 7-е издание/.
3. ПОТ ЭЭ /«Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» в редакции приказа Минтруда России от 19.02.2016г № 74 н/.
4. СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий.
5. ИПиИСЗ /«Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках», утвержденная приказом Минэнерго России от 30 июня 2003г. №261/.
6. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.
7. Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

Принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки. Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: 660049, г. Красноярск, пр. Мира д. 36.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

**С предписанием ознакомлена.**

✓   
(ФИО, подпись)

К.В. Миронова

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи: нет

Лицо, вынесшее предписание:

Главный госинспектор  
отдела по надзору  
в электроэнергетике Енисейского  
управления Ростехнадзора



М.И. Севостьянов

Экземпляр предписания на 3-х листах для исполнения получен:

И.о. директора МБОУ «Бархатовская СОШ»  
(должность, ФИО, подпись, дата)

К.В. Миронова

Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), вправе обратиться с жалобой на действия (бездействия) и решений органов и должностных лиц, принятых в ходе исполнения государственной функции, к вышестоящему должностному лицу Ростехнадзора, либо непосредственно в суд в порядке, установленном законодательством